



TABLERO TDE-01

VIENE DEL CGE-01

4 x 20 A

BARRA TIERRA

BARRA TIERRA AISLADA

CE1-01

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

(1-1x4+1x4(N))mm²NH-80 + 1x4mm²NH-80 (T)

CANALETA

TOMACORRIENTES
OFICINA DE RADIOFUSION

CE1-02

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

(1-1x4+1x4(N))mm²NH-80 + 1x4mm²NH-80 (T)

CANALETA

TOMACORRIENTES
SALA DE CONTROL , PROSCENIO

CE1-03

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

(1-1x4+1x4(N))mm²NH-80 + 1x4mm²NH-80 (T)

CANALETA

TOMACORRIENTES
SALA DEL AUDITORIO

CE1-04

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

RESERVA

CE1-05

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

RESERVA

TABLERO TDE- 02

VIENE DEL CGE-02

4 x 20 A

BARRA TIERRA

BARRA TIERRA AISLADA

CE2-01

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

(1-1x4+1x4(N))mm²NH-80 + 1x4mm²NH-80 (T)

CANALETA

TOMACORRIENTES
SALA DE REUNIONES,SALA DE VIDEO CONFERENCIAS

CE2-02

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

(1-1x4+1x4(N))mm²NH-80 + 1x4mm²NH-80 (T)

CANALETA

TOMACORRIENTES
SALA DE REUNIONES 1

CE2-03

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

(1-1x4+1x4(N))mm²NH-80 + 1x4mm²NH-80 (T)

CANALETA

TOMACORRIENTES
HALL DE AUDITORIO,RECEPCION INFORMES

CE2-04

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

RESERVA

CE2-05

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

RESERVA

TABLERO TDE-03

VIENE DEL CGE-03

4 x 20 A

BARRA TIERRA

BARRA TIERRA AISLADA

CE3-01

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

(1-1x4+1x4(N))mm²NH-80 + 1x4mm²NH-80 (T)

CANALETA

TOMACORRIENTES
ALMACEN DE MOBILIDAD,AREA REVISION DE VIDEOS
MODULO DE EDI. 1

CE3-02

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

(1-1x4+1x4(N))mm²NH-80 + 1x4mm²NH-80 (T)

CANALETA

TOMACORRIENTES
MODULO DE EDICION 2 Y 3 , CABINA DE GRABACION

CE3-03

2 x 20A
10kA

2 x 25A
30mA

RESERVA

