

TABLERO STG2.6-OFM

TABLERO TGE

(3-1x25+1x25(N))mm²N2XOH + 1x16mm²NH-80(T)
40 mm² PVC-P

CABLE NLT 2x2.5mm²
DEL GRUPO ELECTROGENO

CE-01

CE-02

TABLERO TG

C1-01

C1-02

C1-03

C1-04

C1-05

C1-06

C1-07

C1-08

C1-09

C1-10

C1-11

C1-12

C1-13

C1-14

C1-15


C1-16

C1-17

C1-18

BARRA TIERRA AISLADA

BARRA TIERRA



TOMACORRIENTES
SECRETARIA / ARCHIVOS , OFIC. COORDINADOR

TOMACORRIENTES
DISEÑADORES 1Y2

TOMACORRIENTES
OFIC. DISEÑO , SALA DE TRABAJO

TOMACORRIENTES
OFIC.SERVICIO GENERAL ,OFIC.SUPERVISOR DE SEGURIDAD

TOMACORRIENTES
AREA DE REGISTRO 2, ALMACEN, OFIC.COORDINADOR

TOMACORRIENTES
AREA DE REGISTRO 1 , SALA DE TRABAJO

TOMACORRIENTES
SECRETARIA/ARCHIVO , COCINA , OFIC. COORDINADOR

TOMACORRIENTES
DISEÑADORES 1 Y 2

TOMACORRIENTES
OFIC. DE DISEÑO , SALA DE TRABAJO

TOMACORRIENTES
OFIC. DE SERVICIO GENERALES , OFIC. SUPERVISOR DE SEGURIDAD
COCINA , SEGURIDAD

TOMACORRIENTES
ALMACEN , OFIC.DE COORDINADOR , AREA DE REGISTRO

TOMACORRIENTES
SALA DE TRABAJO , AREA DE REGISTRO

ALUMBRADO
COCINA, SS.HH.OFIC, DE COORDINADOR,SECRETARIA/ARCHIVO

ALUMBRADO
DISEÑADORES 1 Y 2,OFIC.DE DISEÑO,SALA DE TRABAJO

ALUMBRADO
AREA 1 ,AREA 2 , PASILLO 1

ALUMBRADO
INSOLACION DE PLACAS , SS.HH

ALUMBRADO
ALMACEN , OFIC. DE SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ALUMBRADO
OFIC.DE SERVICIOS GENERALES , COCINA,PASILLO 2

ALUMBRADO
ALMACEN ,AREA DE REGISTRO 1 , OFIC.DE COORDINADOR

ALUMBRADO
SS.HH,AREA DE REGISTRO 2 , SALA DE TRABAJO

CIRCUITO EXISTENTE 01

CIRCUITO EXISTENTE 02

LEYENDA

SIMBOLO	DESCRIPCION
	GABINETE DE POLIESTER IP56, TIPO ADOSADO
	CONTACTOR ELECTROMAGNETICO CLASE AC3, 380V, 3ø+N
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA, CAPACIDAD FIJA.
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN, CAPACIDAD Y RUPTURA INDICADA
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 220V, 30mA DE SENSIBILIDAD.
	INTERRUPTOR ANALOGICO HORARIO CON RESERVA DE 72 HORAS.
	BOBINA O UNIDAD DE MANDO TEMPORIZADO NEUMATICO CONECTADA AL CONTACTOR.
	POZO DE PUESTA A TIERRA.
	BORNERAS DE PUESTA A TIERRA.

REVISION						PLANOS/DOCUMENTOS DE REFERENCIAS	
Nº	FECHA	TITULO/DESCRIPCION	EJECUTADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	TITULO	NUMERO

PROYECTO:			PLANO DE COMPATIBILIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA INSTALACIONES ELECTRICAS		
PLANO:			DIAGRAMA UNIFILAR - OFICINA DE MEDIOS		
DIST.:	LA MOLINA	PROV.:	LIMA	REG.:	LIMA



CONSULTOR:	REV.:	HOJA:	Nº PLANO:
ING. JULIO RONALD GUTIERREZ ZAPATA	01		DIAG. UNIF.
	ESCALA:	FECHA:	LAMINA Nº
	S/E	MAYO 2019	IE-26